

危险化学品储存仓库安全管理“六必须”

进入秋季，空气变得越来越干燥，火灾事故易发多发。危险化学品仓库要做好安全管理工作，时刻注意火灾防范。这些要点要记牢！

危化品储存仓库 安全管理六必须

危险化学品有毒有害、易燃易爆，若存储不当易发生安全事故。危化品储存场所应根据储存危险品的特性，配备防雷、防静电、防水、通风、防爆、监测报警等设施设备，做好安全管理工作。



防爆设施

储存易燃易爆危化品的仓库内电气设备、输配电线路和装卸搬运机械工具应采用符合要求的防爆型。电气线路使用金属管配线时，金属管和接线盒等连接处应连接紧密牢固。布线弯曲半径较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。



防雷防静电设施

储存易燃易爆危化品的仓库入口处外侧，应设置接地的人体静电释放装置。仓库排风扇、金属货架等应设有导电防静电的接地装置。防雷防静电装置应完好并定期检测合格。

监测报警设施

库内产生可燃气体、有毒气体的场所应设置可燃气体和有毒气体探测器，并将报警信号发送至有人值守的控制室进行显示报警。气体报警装置应委托有资质的机构定期进行检定或校准。




通风设施

易燃液体、易燃气体仓库应设置应急强制排风系统，设置防爆排风扇，排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点。


防溢散设施

甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体溢散的设施。储存遇湿易燃爆炸的物品时应采取防止水浸渍的措施。



消防设施

危化品仓库应当配备符合标准要求的灭火器材，不应设置火灾报警、自动喷淋系统以及排风口，应保证消防通道畅通。



为了你我安全
请严格按照标准储存危化品
加强日常管理



（据：中国应急管理报新媒体中心）